



## ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ул. Херсонская, 7 Е, г. Луганск, Луганская Народная Республика, 91000,  
тел. (0642) 34-44-56, e-mail: customs@gtklnr.su

«31» января 2020 г.

№3-18/0546

### Запрос о предоставлении ценовой информации

**1. Заказчик:**

**1.1. Наименование:**

*Государственный таможенный комитет Луганской Народной Республики*

**1.2. ОГРН ЕГРЮЛ:**

*61102654*

**1.3. Место поставки товара  
(предоставления работ и услуг)**

*91000, Луганская Народная Республика, г. Луганск,  
Ленинский район, ул. Херсонская, д. 7Е*

**1.4. Ответственное лицо заказчика:**

*Бобрышев А.В. главный инспектор, т. 34-44-56,  
e-mail: of@gtklnr.su*

**1.5. Срок подачи ценовой информации:**

*До 07.02.2020 г.*

**1.6. Основные условия поставки:**

- оплата: по факту получения услуг (без предоплаты);
- форма оплаты безналичное перечисление денежных средств на расчетный счет поставщика в течении 5 (пяти) банковских дней со дня получения заказчиком бюджетного финансирования;
- условия оплаты: наличие бюджетного финансирования;
- условия оказания услуг: после подписания договора.

**1.7. Адрес для подачи предложений:**


*ул. Херсонская, 7Е, Луганск, 91000, ЛНР.  
Тел. 55-11-97, e-mail: customs@gtklnr.su*

**2. Предмет закупки:**

Объект закупки	Код предмета закупки	Единицы изменения	Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг	Перечень сведений, необходимых для определения идентичности предмета закупки
<i>Разработки проекта пожарной автоматики по адресу г. Луганск, ул. Херсонская, 7 е</i>	<i>74.10.1 – услуги по проектированию</i>	<i>Проект</i>	<i>1</i>	<i>Площадь помещений для пожарной сигнализации 62,2 м<sup>2</sup> Площадь 2-х помещений под газовое пожаротушение 4,5 м<sup>2</sup> + 12,2 м<sup>2</sup> Прилагается техническое задание на разработку рабочего проекта</i>

Предоставление ценового предложения не влечет за собой возникновения каких-либо договорных обязательств Государственного таможенного комитета Луганской Народной Республики

Заместитель председателя комиссии по конкурсным торгам

 В.А. Белоусова

## *Техническое задание на разработку рабочего проекта*

### 1. Общие сведения

1.1 Название работы - предоставлению услуг по разработке проектной документации автоматических установок оповещения о пожаре, пожарной сигнализации и пожаротушения в помещениях первого и второго этажа Государственного таможенного комитета Луганской Народной Республики

1.2 Местоположение объекта: 91000, г. Луганск, ул. Херсонская, 7е.

1.3. Разработка проектно-сметной документации выполняется с целью:

- выполнения нормативных требований законодательных актов в области пожарной безопасности:

### 2. Вид и сроки строительства

2.1. Вид строительства: разработка проекта на техническое оснащение.

2.2. Сроки строительства:

- начало: 2020 г.

- окончание: 2020 г.

### 3. Особые условия

3.1. Монтаж оборудования будет производиться на действующем объекте.

### 4. Характеристика защищаемых объектов

4.1. Защите подлежат помещения первого и второго этажа административно-бытового корпуса, в котором располагаются

- кабинеты сотрудников;

- помещение склада конфискованных материальных ценностей;

- помещение склада материальных ценностей Государственного таможенного комитета Луганской Народной Республики;

- две серверные

Наружные стены здания из пенобетонных блоков со вставками остеклённых металлопластиковых рам, внутренние перегородки из гипсокартона и остеклённых металлопластиковых рам перекрытия железобетонные.

Площадь указана на схеме этажей, которые прилагаются

### 5. Технические требования

5.1. Техническое оснащение автоматическими установками оповещения о пожаре, пожарной сигнализации и пожаротушения помещений первого и второго этажа Государственного таможенного комитета Луганской Народной Республики обеспечить путем установки новой аналоговой системы пожарной сигнализации, системы выведения сигнала на пульт наблюдения МЧС ЛНР.

5.2. Приборы приемно-контрольный пожарный с панелью управления установить в комнате оперативных дежурных на первом этаже.

5.3 Кабели пожарной сигнализации в помещениях административно-бытового корпуса проложить с креплением к стене или потолку.

5.4. Административно-бытовой корпус оборудовать системой оповещения о пожаре II-го типа, в соответствии с требованиями ДБН В.2.5.-56-2010 «Инженерное оборудование домов и сооружений. Системы противопожарной защиты».

5.5. Кабели системы оповещения о пожаре проложить в кабельных каналах, за подвесным потолком – в сертифицированной пластиковой трубе гофрированной с креплением к стене, либо к потолку.

## 6. Требования безопасности

6.1. При выполнении монтажных работ необходимо руководствоваться требованиями СНиП 2.04.05-91, «Правила устройства электроустановок (ПУЭ-86)», ДНАОП 0.00-1.32-01 «Правила строения электроустановок. Электрооборудование специальных установок».

## 7. Требования к электроснабжению

7.1. Система пожарной сигнализации по степени обеспечения надежности электроснабжения согласно п.1.6.36 ДБН В.2.5.-13-98 «Пожарная автоматика зданий и сооружений» относится к I категории надежности. В качестве резервного источника электроснабжения использовать аккумуляторные батареи, которые должны обеспечивать работу установки пожарной сигнализации в дежурном режиме в течении 24 часов и не менее 3 часов в режиме «Пожар».

## 8. Требования по стандартизации и унификации.

8.1. Все оборудование систем пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и пожаротушения должно быть сертифицировано согласно законодательства и поставляться с сертификатом соответствия.

8.2. Проектно-сметную документацию в установленном порядке согласовать с органами государственного пожарного надзора.

## 9. Исходные данные для проектирования и основные виды работ

9.1. Проектирование переоснащения установок осуществляется на основе чертежей, выданных Заказчиком по запросу Исполнителя.

9.2. Основные исходные данные для проектирования представлены в приложении 1.

9.3. Проектно-сметную документацию выполнить с учетом требований:

- ДБН 2.5-56:2010 «Инженерное оборудование зданий и сооружений. Системы противопожарной защиты»;
- НАПБ В.06.004-2005 «Перечень однотипных по назначению объектов, подлежащих оборудованию автоматическими установками пожаротушения и пожарной сигнализации»;
- Правила пожарной безопасности в Луганской Народной Республике
- ДБН В.1.1.-7-2002 «Пожарная безопасность объектов строительства»;
- ДНАОП 0.00-1.32-01 «Правила устройства электроустановок. Электрооборудование специальных установок».

9.4. Основные виды работ:

- Здание оборудовать системой вывода сигнала на пульт наблюдения МЧС ЛНР;

Первый этаж:

- Оборудовать помещения системой оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей, предусмотрев отключение систем вентиляции и климат-контроля во время возникновения пожаров;

Второй этаж:

- Оборудовать помещения адресно-аналоговой системой пожарной сигнализации, системой оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей предусмотрев отключение систем вентиляции и климат-контроля во время возникновения пожаров;
- Оборудовать помещения серверных на втором и первом этажах установками газового пожаротушения с выводом пульта управления в комнату оперативных дежурных на первом этаже.